

## 入札質問書及び回答書

①入札説明書 6 の(3)ウに記載の入札しようとする物品等が仕様書に適合することを確認できる書類とは具体的にどのようなものでしょうか。

→具体的な書類の判断は各企業にてご判断ください。

②空調工事の現地確認は可能でしょうか。

→可。ただし入札参加申込期間内とします。

③メーカーの指定はございますでしょうか。

→指定なし、ただし、仕様書と同等以上の物とします。

④機種グレードの指定はございますでしょうか。

→仕様書と同等以上の物とします。

⑤空調工事仕様書より、室内機付属の加湿器も更新対象でしょうか。

→更新対象です。

⑥作業工程に関しまして、レッカー作業を一度に行った場合、全系統の空調が工事期間中一斉に停止いたします。何回に分けて作業する想定でしょうか。

→回数は未決定だが、全系統停止はできないので、複数回作業を想定しています。

⑦全系統同時に停止して作業は可能でしょうか。不可の場合、何系統同時に停止が可能かご教示お願いいたします。

→全系統同時停止は不可能だが、詳細は未定です。

⑧撤去後の空調設備の産廃マニフェスト発行費用は含みますでしょうか。

→含まれます。

⑨室外機基礎を延長する場合は増し打ちでの対応でしょうか。

→仕様書の内容以外の技術的な回答はしておりません。

⑩納品した室内機を補完（保管）するスペースはいただけますでしょうか。

→可能です。

⑪集中コントローラーのグレードに指定はございますでしょうか。

→④のとおりです。

⑫室内機のサイズ変更による天井補修はワイドパネルにて対応可能でしょうか。

→⑨のとおりです。

⑬既設の電気配線が更新機器のメーカー規定より細かい場合、引き直し工事を含みますでしょうか。または、メーカー規定に達していなくても許容電流値を超えていなければ流用可能でしょうか。

→⑨のとおりです。

⑭現地確認後に新たに質問事項が出た場合は問い合わせ可能でしょうか。

→後日文書で質問書を提出のうえ回答します。

⑮入札書に記載する金額につきまして税抜金額/税込金額どちらで記載すればよろしいでしょうか。

#### 【詳細】

入札説明書-8. 入札方法- (3) におきまして、「入札金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた金額とする。」(税込金額)と記載がございましたが

入札書の(注意事項)2では「見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること」(税抜金額)と記載がございました。

上記より、税抜金額と税込金額のどちらで記載すれば良いかわかりかねております。

大変恐れ入りますが、どちらで記載すれば良いかご教示いただけませんでしょうか。

→入札説明書「入札説明書-8. 入札方法- (3)」の内容を更新しましたのでご確認ください。

⑯機器台数、加湿器台数等は現場調査後の数量にて換算させていただきますが、問題ございませんでしょうか。

→仕様書の数量にてご対応をお願いします。

⑰集中リモコンの更新は含みますでしょうか。

→更新対象です。

⑱搬入出用の外部足場に関しまして、設置位置に指定はございますでしょうか。

→ございませんが、近隣住民への影響を最小限にしたうえで各企業にてご判断ください。

⑲室外機の設置位置は性能上・施工上の観点から軽微な変更は可能でしょうか。

→施工時に事前にご相談のうえその都度判断いたします。

⑳室内機付属の加湿器に関しまして、現在不使用もしくは設置されていない箇所は更新対象から除外でしょうか。(設置されていない箇所は給水管が通っていないため設置不可となります。)

→設置若しくは更新対象は仕様書以上の内容を想定しておりません。

更新日 25/1/23 19時1分